




ENERGIA CHE TRASFORMA

Divisione Infrastrutture e Reti
Funzione Tecnica Centrale Sistemi di Telegestione

00198 Roma, via Ombrone 2
Tel. +39 0683054040 Fax +39 0683058979



Spett.le
F.T.M.
Fabbrica Trasformatori di Misura
Via Po, 3

20090 OPERA MI

p.c. COR/CAA/ARM/ACRM

OGGETTO: Omologazione trasformatori di corrente toroidali in bassa tensione per gruppi di misura.

Con riferimento all'ordine ENEL n. 7800084328 del 16/02/2006 alla Vostra richiesta d'omologazione del 26/04/06 Vi comunichiamo che in data 09/06/06 avete conseguito l'omologazione per il seguente materiale: **"Trasformatore di corrente in bassa tensione 300/5A, tipo ETO4491/1 e ETO4491/2, matricola Enel 530001.**

Il codice d'omologazione assegnato al Vostro prodotto è: **"OM.R50"**.

Il processo d'omologazione ha avuto come riferimento i seguenti documenti:

- Specifica ENEL DY4491 "Trasformatori di corrente in BT toroidali per gruppi di misura, Ed. II del Marzo 2000 e Ed. III del Marzo 2004;
- Norma CEI EN 60044-1 "Trasformatori di corrente - Ed. IV del 2000-07.

Con l'occasione Vi rammentiamo che i documenti che Vi abbiamo restituito con approvazione non potranno essere modificati senza nostra preventiva approvazione e che i materiali che ci fornirete dovranno ad essa essere conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle clausole contrattuali che prevedono la revoca dell'omologazione in caso d'esito negativo delle verifiche fuori linea o delle prove di tipo che l'ENEL si riserva di ripetere nel corso della fornitura.

Con i migliori saluti.

Sergio Rogai